

ACEA ATO 5 S.p.A.

Al Comune di Isola del Liri

protocolloisoladellini@pec.it

e p.c.:

Prefettura di Frosinone

STO Ato 5 Frosinone

protocollo.preffr@pec.interno.it

segreteria@pec.ato5fr.it

MESSAGGIO PEC

Comunicato: Sospensione idrica improvvisa in data odierna 20 agosto 2022.

Acea Ato 5 S.p.A. comunica che, a causa di un guasto improvviso su condotta adduttrice a servizio del serbatoio Capitino, si sta verificando una sospensione del flusso idrico, in particolare le zone interessate sono le seguenti:

- via Terra Rossa
- via Morrone
- via Capitino
- via Crocelle
- via Cascatelle
- zone limitrofe.

Il regolare ripristino del servizio è previsto nella mattinata di domani (**salvo imprevisti**).

Acea Ato5 S.p.a. si scusa per i disagi.

Frosinone, 20 agosto 2022

Acea Ato5 SpA
Centrale del Guasto

SEGNALAZIONE GUASTI

